



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № Ш-17 03.02.2015

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 96
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1437,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 15524 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального 2015

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 г. Липецка
 краткое наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 г. Липецка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 96
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность г. Липецк
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Липецка
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность. Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование образовательная деятельность (очная)
- 2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 855 вместимость 900 пропускная способность 900
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Памятник чернобыльцам" в обратную сторону движения транспорта по проспекту Победы, до поворота до объекта
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
 3.2.4 Перекрестки: Нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде бордюрного камня.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
2	Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
3	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)
4	Зона целевого назначения	ДЧ-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
6	Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
7	Помещения для питания	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)
8	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
9	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
10	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
11	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
12	Прочие помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
13	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
14	Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
15	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
16	Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДУ-И(Г,О,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Санитарно-гигиенические помещения	В всех помещениях санузлов необходимо провести капитальную реконструкцию , а именно: Расширить дверные проемы до 90 см, снизить высоту порогов до 2,5 см. Демонтировать возвышения в зоне туалетов, установить индивидуальные кабины, в том числе в каждом санузле необходимо оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см. В зоне раковины необходимо устранить перепады высоты пола, снизить высоту раковины до 75-85 см, установить опорные поручни.
2	Территория, прилегающая к зданию	Необходимо оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняющими направляющую функцию, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения, увеличить ширину прохода, калитки в свету до 90 см.
3	Вход в здание	Необходимо оборудовать площадку крыльца ограждением согласно нормативам, установить нескользкое покрытие. Лестничные марши необходимо оборудовать двухуровневыми поручнями с двух сторон, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем. Требуется установить пандус к лестнице согласно нормативам
4	Пути движения внутри здания	В коридорах/холлах требуется оборудовать места отдыха для лиц с нарушением (ОДА), предусмотреть наличие тактильной полосы. На лестничных маршах необходимо установить двухуровневые поручни с двух сторон, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандуса для инвалидов, установить тактильную полосу перед маршем.

5	Зона целевого назначения	Требуется снизить высоту порогов в учебных классах до 2,5 см.
6	Средства информации и телекоммуникации	Для адаптации средств информации и телекоммуникации необходимо: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки. оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) , оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
7	Помещения для питания	
8	Помещения культурно-массового обслуживания	В актовом зале требуется снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1)
9	Прочие помещения	Помещения: 3, 4, 5 (раздевалки спортзала) необходимо снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см., увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 150 см., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью до 120 см.
10	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняющими направляющую функцию, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения, увеличить ширину прохода, калитки в свету до 90 см.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: оборудовать площадку крыльца ограждением согласно нормативам, установить нескользкое покрытие. Лестничные марши необходимо оборудовать двухуровневыми поручнями с двух сторон, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем. Требуется установить пандус к лестнице согласно нормативам.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: в коридорах/холлах требуется оборудовать места отдыха для лиц с нарушением (ОДА), предусмотреть наличие тактильной полосы.</p> <p>На лестничных маршах необходимо установить двухуровневые поручни с двух сторон, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить тактильную полосу перед маршем.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: требуется снизить высоту порогов в учебных классах до 2,5 см</p>

10	<p align="center"><u>Все зоны и участки</u></p>	<p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: необходимо провести капитальную реконструкцию. Распирить дверные проемы до 90 см, снизить высоту порогов до 2,5 см. Демонтировать возвышения в зоне питания, установить индивидуальные кабинки, в том числе в каждом санузле необходимо оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см. В зоне раковины необходимо устранить перепады высоты пола, снизить высоту раковины до 75-85 см, установить опорные поручни.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещения малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещения световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1);</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см., увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 150 см., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью до 120 см.</p>
----	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 15.12.2014
2. Акта обследования объекта: № акта Ш-17 03.02.2015 от 15.12.2014
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк»

Кесе В.Г.

